



העורף	פיקוד	מפקדת
מיגון		מחלקת
ומיגון	הנדסה	ענף
08-9783801		טלפון:
08-9783052		פקס':
02673		ד.צ.
2732	-	הנחיות
תשע"ע	בתמוז	ד'
2010	ביוני	16

משרד בריאות/א"י  
 פקע"ר/מנדסי מחה"ת  
 פקע"ר/ייעוץ מיגון  
 פקע"ר/מיגון דג"ד מו"פ  
 פקע"ר/מיגון/רמ"ד הנדסת מיגון  
 פקע"ר/מיגון/מהנדס בכ"ר

הנדון : הנחיות א"י מס' 15 הנחיות לחישוב ונ"ל מערכות אוורור וסינון במוסדות רבוא"ת

1. במרחבים מוגנים יעילותם במוסדות רבוא"ת יש לחשב את גודל מערכת האוורור וסינון ע"פ 2 החלפות אויר מסוּך לשעון לפחות.
2. לידעה

**26/07/2012**  
**הנחיה 15**  
**סא"ל דלית דובר**  
**רע"ן הנדסה ומיגון**

צחי רע"ן  
 הנדסה  
 סא"ל ומיגון