



העורף	פיקוד	מפקדת
מיגון		מחלקת
ומיגון	הנדסה	ענף
08-9783801		טלפון:
08-9783052		פקס':
02673		ד.צ.
2733	-	הנחיות
תשע"ע	בתמוז	ד'
2010	ביוני	16

פקע"ר/מהנדסי מחוזות
 פקע"ר/יועצי מיגון
 פקע"ר/מיגון/רמ"ח מיגון
 פקע"ר/מיגון/רמ"ד מו"פ
 פקע"ר/מיגון/רמ"ד הנדסת מיגון
 פקע"ר/מיגון/מהנדס בכיר

הנדון : הנחיית ע"פ מ"א 16 - מערכת אוורור וסינון בבתי מלון ובתי אבות

1. יש לחשב את גודל מערכות אוורור מסוג סטרייקפ"פ 6 מק"ש לאוויר מסוגן לאדם ו-16 מק"ש אוויר לא מסוגן לאדם הרוויחה ת"י-4570 ס"ק 4 פרק ג'. טבלה מס' כמות האנשים תחשב לפי אדם דה"ל:

ייעוד המבנה	מספר חנויות
יחידת דיור קטנות, כגון דירות ויחידות דיור לעצמאיים בבית אבות.	3 לכל יחידת דיור שהמרחב המוגן מיועד לה.
בתי מלון	3 לכל חדר המרחב המוגן מיועד לו

או 2 החלפות אוויר של כל נפח המרחב המוגן הגדול מ-2000 מ"ק.

צחי רע"ן
 זרק הנדסה
 סא"ל ומיגון