



העורף	פיקוד
מיגון	מחלקת
ומיגון	ענף
מיגון	מדור
08-9783328	טלפון:
08-9783052	פקס':
2655	סימוכין:
התשי"ע	ד'
2010	17

מהנדסי מחוזות

רמ"ח
רמ"ד
רמ"ד מיגון וחילוץ

הנדון: תכנון ע"פ מס' 13 - מערכות אוורור וסינון הנחיות

26/10/2012
הנחיות רע"ן

- בתאריך 18/02/2011 התקבל מס' ק. 6869 אשר מגדיר חובת התקנת מערכות אוורור וסינון בכל המרחב המוגנים.
- סוף מס' 18/05/2011 כלל תוכנית חדשה אשר נכשלה עקב אי-התאמה של המהנדסים מחויבת לעמוד בדרישות התקנות החדשות.
- להלן הנחיות הענף סגור במערכות אוורור וסינון:
 - יש לוודא שמיקום מרכז האוורור וסינון תאפשר פתיחה וסגירה של דלתות וחלונות פחות מ-90°.
 - מערכת אוורור וסינון לא תפגע בכניסה ויציאת האוויר למרחב המוגן.
 - ע"ג התוכנית יירשם שהמערכת תבוצע עפ"י תקן יש"אל.
 - צינורות אוורור למערכת אוורור וסינון לממ"ד ימורמו מעל גובה 150 ס"מ ולא פחות מ-35 ס"מ מחלון או דלת. מרחק לקיר ניצב יהיה בין 10-15 ס"מ.
 - מידות המערכת יתואמו ע"י המתכנן ויצרן/ספק המערכת, ביחסות ההתקנה תהיה לכ-100%.
 - מס' החוסים בבית מלון ובבתי אבות ייחשב עפ"י תקן ישראלי.

ב ב ר כ ה ,

צחי זרקו, סא"ל
רע"ן הנדסה ומיגון