



מפקדת מחלקת ענף הנדסת המיגון והחילוץ	פיקוד העורף	127
טלפון	מטכ"לי :	0366-3328
טלפון	אזרחי :	08-9783328
פקס'		0366-3052
סימוכין :	הנחיות	3983 -
י"ז	בטבת	התשע"ב
12	בינואר	2012

#### מהנדסי מחוזות

פקע"ר/מיגון/רמ"ח מיגון  
פקע"ר/מיגון/הנדסה/רמ"ד מו"פ  
פקע"ר/מיגון/ענף הנדסה/רמ"ד הנדסת מיגון

### הנדון : הנחיית ענף מס' 29 - שינוי מדיניות בדיקה בעקבות פרסום תקנים חדשים - תקרות תותבות, שרותים כימיים ומערכות אוורור וסינון

1. בעקבות פרסום תקנים חדשים, ברצוננו לשנות ולחדד את המדיניות בדבר ביצוע ביקורת לקראת איכלוס המבנה :
  - א. במרחבים מוגנים שבהם מותקנים **שרותים כימיים**, יש לדרוש הצגת אישור בתוקף לדגם המותקן.
  - ב. מערכות אוורור וסינון הדירתיות ומערכות הסינון הדירתיות נדרשות להיות בעלות תו תקן. בעת הביקורת, יש לוודא שתו התקן מוטבע או מותקן על המערכת או על הארון שלה ואין לדרוש ביצוע בדיקת התקנה אלא במקרים חריגים שבהם קיים חשש למרמה – החלטה זו הינה בסמכות של מהנדס המחוז. הנחיה זו לא מתייחסת למערכות אוורור וסינון שמותקנות בממ"קים, ממ"מים ומקלטים.
  - ג. במרחבים מוגנים שבהם מותקנות **תקרות תותבות**, יש לדרוש בדיקת מעבדה מוסמכת למאושרת להתקנת התקרה בהתאם לדרישות ת"י 5103.
2. הנחיה זו תפורסם באתר האינטרנט של פיקוד העורף ותחולק לכל מעוניין ע"י מהנדסי המחוזות.
3. תוקף הנחיה זו החל מתאריך ה-17/01/12 ועד בכלל.

#### **ב ב ר כ ה ,**

צחי זרקו,                      סא"ל  
רע"ן ענף הנדסה              ומיגון