



העורף	פיקוד	מפקדת
מיגון		מחלקת
ומיגון	הנדסה	ענף
08-9783801		טלפון:
08-9783052		פקס':
02673		ד.צ.
2899	-	הנחיות
התש"ע	באב	כ"ג
2010	באוגוסט	3

### מהנדס פיקודי

רמ"ח מיגון  
רמ"ד הנדסת מיגון וחילוץ  
מהנדסי מחוזות

### הנדון: הנחית ענף הנדסה מס' 18- תשתיות במוסדות בריאות

1. תקנות מוסדות בריאות שסוכמו עם משרד הבריאות מגדירות חובה למיגון של כלל התשתיות החיוניות של מרחבים מוגנים ייעודיים.
2. כמו כן, מגדירות התקנות צורך בהתקנת גנראטור בכל המרחבים המוגנים היעדויים.
3. מאחר ובבתי חולים קיימים פרויקטים רבים שבהם מוסיפים מרחבים מוגנים ייעודיים כחלק מתוספות בניה ותשתיות ההספקה הינן תשתיות קיימות, התבקשנו להכין נוהל מסודר להתייחסות לנושא התשתיות.
4. להלן ההנחיות:
  - א. ככלל, מתכנן הפרויקט יחליט על חלופה של מיגון תשתיות או הנחת תשתיות נוספות ליצירת יתירות. במקרים בהם תהיה קיימת תשתית כפולה, אשר ניזונה ממקורות שונים ונכנסת למרחב מוגן בחזיתות שונות, יהיה ניתן לוותר על מיגון תשתית זו.
  - ב. יש לשאוף למיגון כלל התשתיות. יחד עם זאת, במקרים בהם ההזנה של מרחב מוגן מתבססת על תשתית קיימת, ניתן לאשר מיגון רק של החלקים החדשים של התשתית מבלי להתייחס לסוגיית המיגון של התשתית הקיימת.



ג. יש לציין בפני המתכנן את הדרישה למיגון כלל התשתיות ואף לציין זאת באישור התוכנית. יחד עם זאת, האחריות על ביצוע הנחיה זו הינה של המתכנן, אין למהנדסי פקע"ר יכולת לוודא מיגון כלל התשתיות לכל אורכן.

ד. כל האמור לעיל אינו מבטל את הדרישות הנוספות כגון דרישה לגנראטור במקרים מסוימים כפי שהיא מופיעה בתקן ישראלי 4570 וכדומה.

5. תוקף הנחיה זו מיום פרסומה.

6. ידיעתכם/טיפולכם.

ב ב ר כ ה ,

צחי זרקו, סא"ל  
רע"ן הנדסה ומיגון